



	項目	水質基準	単位	原水	浄水池	柳川市矢加	西部配水場	大川市幡保	柳川市六合	筑後市北牟	みやま市瀬	高田調整池	大牟田市甘	藤山調整池	広川町	八女市	八女市立花	三井水道企	筑前町四三	朝倉市	
				(東楯原系)	(出口)	部配水場	配水場	配水場	田配水場	高受水場	木配水池	配水場	配水場	業団大刀洗	嶋配水場	配水場	10/13	10/13	10/13	10/13	10/14
水質 管理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
	2	リン及びその化合物	0.002mg/L以下	mg/L	<0.0002	<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002							
	3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
	5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	mg/L	<0.0002	<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002							
	8	トルエン	0.4mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	mg/L	<0.005	<0.005															
	10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L		<0.04					<0.04	<0.04	<0.04	<0.04							
	13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下	mg/L		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
	14	抱水クロラール	0.02mg/L以下	mg/L		0.001					0.001	0.002	0.003	0.003							
	15	農薬類	1以下			<0.001															
	16	残留塩素	1mg/L以下	mg/L		0.48	0.32	0.43	0.36	0.30	0.43	0.36	0.43	0.62	0.30	0.41	0.35	0.34	0.26	0.29	0.31
	19	遊離炭酸	20mg/L以下	mg/L		4.7															
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
	21	メチルロープチルエチル	0.02mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
	23	臭気強度(TON)	3TON以下			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	27	腐食性(ランゲリア指数)	-1~0			-1.08															
	28	従属栄養細菌	2000/mL以下	/mL		8,800	0	22	4	0	1	2	2	0	1	6	38	4	2	2	6
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							