



Table with 21 columns (headers: 項目, 水質基準, 単位, 原水(東楠原系), 浄水池(出口), 西部配水場, 柳川市矢加部配水場, 大川市幡保配水場, 柳川市六合配水場, 筑後市北牟田配水場, みやま市瀬高受水場, 高田調整池, 大牟田市甘木配水池, 藤山調整池, 広川町配水場, 八女市配水場, 八女市立花町配水場, 三井水道企業団大刀洗配水場, 筑前町四三嶋配水場, 朝倉市調整池) and 51 rows of water quality data including temperature, bacteria, and various chemical compounds.

	項目	水質基準	単位	原水 (東楯原系)	浄水池 (出口)	西部配水場	柳川市矢加 部配水場	大川市幡保 配水場	柳川市六合 配水場	筑後市北牟 田配水場	みやま市 瀬高受水場	高田調整池	大牟田市甘 木配水池	藤山調整池	広川町 配水場	八女市 配水場	八女市立花 町配水場	三井水道企 業団大刀洗 配水場	筑前町四三 嶋配水場	朝倉市 調整池	
				4/14	4/14	4/13	4/13	4/13	4/13	4/14	4/14	4/14	4/14	4/15	4/15	4/15	4/15	4/15	4/15	4/15	
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
	2	リン及びその化合物	0.002mg/L以下	mg/L	<0.0002	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
	5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	mg/L	<0.0002	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	8	トルエン	0.4mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
	9	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	mg/L	<0.005	<0.005															
	10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L		<0.04				<0.04	<0.04	<0.04	<0.04								
	13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下	mg/L		<0.001				<0.001	<0.001	0.001	0.001								
	14	抱水クロチール	0.02mg/L以下	mg/L		0.002				0.002	0.002	0.003	0.003								
	15	農薬類	1以下		0.013	0.007															
	16	残留塩素	1mg/L以下	mg/L		0.41	0.36	0.31	0.33	0.30	0.40	0.32	0.47	0.71	0.30	0.35	0.33	0.30	0.32	0.26	0.25
	19	遊離炭酸	20mg/L以下	mg/L	4.0	4.6															
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
	21	メチルtert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
	23	臭気強度 (TON)	3TON以下		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
	27	腐食性 (ランゲリア指数)	-1~0		-1.26	-1.49															
	28	従属栄養細菌	2000/mL以下	/mL	20,000	30	17	3	32	22	14	6	5	1	2	2	4	0	0	5	2
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							

令和2年5月

浄水処理工程・配水場水質調査（臨時）

検査機関：福岡県南広域水道企業団

検査責任者：水質センター所長 石橋 健二

		項目	水質基準	単位	浄水池 (出口)	西部配水場
					5/20	5/20
		気温		℃	19.0	17.0
		水温		℃	19.6	21.0
	16	残留塩素	1mg/L以下	mg/L	0.56	0.51
	28	従属栄養細菌	2000/mL以下	/mL	34	23

	項目	水質基準	単位	原水	浄水池	柳川市矢加	西部配水場	大川市幡保	柳川市六合	筑後市北牟	みやま市瀬	高田調整池	大牟田市甘	藤山調整池	広川町	八女市	八女市立花	三井水道企	筑前町四三	朝倉市	
				(東楡原系)	(出口)	部配水場	配水場	配水場	配水場	田配水場	高受水場	木配水池	配水場	配水場	業団大刀洗	嶋配水場	調整池				
				7/14	7/14	7/13	7/13	7/13	7/13	7/14	7/14	7/14	7/14	7/15	7/15	7/15	7/15	7/15	7/15	7/15	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
	2	リン及びその化合物	0.002mg/L以下	mg/L	0.0005	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.004	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
	5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	mg/L	<0.0002	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	8	トルエン	0.4mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
	9	2,4,6-トリクロロフェノール (2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	mg/L	<0.005	<0.005															
	10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L		<0.04				<0.04	<0.04	<0.04	<0.04								
	13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下	mg/L		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
	14	抱水クロラール	0.02mg/L以下	mg/L		<0.001				<0.001	0.001	0.001	0.001	0.002							
	15	農薬類	1以下		0.002	<0.001															
	16	残留塩素	1mg/L以下	mg/L		0.39	0.36	0.40	0.40	0.37	0.36	0.31	0.48	0.66	0.32	0.35	0.33	0.33	0.33	0.31	0.33
	19	遊離炭酸	20mg/L以下	mg/L	5.5	3.4															
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
	21	1,1,1-トリクロロエタン	0.02mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
	23	臭気強度 (TON)	3TON以下		1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
	27	腐食性 (ランゲリア指数)	-1~0		-2.30	-1.70															
	28	従属栄養細菌	2000/mL以下	/mL	220,000	0	0	2	2	2	0	2	2	0	0	1	30	2	0	1	6
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							

令和2年8月

浄水処理工程・配水場水質調査（月例）

検査機関：福岡県南広域水道企業団

検査責任者：水質センター所長 石橋 健二



Table with columns for Project, Water Quality Standard, Unit, and various water treatment plants (e.g., 柳川市矢加部配水場, 大川市幡保配水場, etc.). Rows include parameters like Temperature, Bacteria, and various chemical concentrations.

	項目	水質基準	単位	原水	浄水池	柳川市矢加	西部配水場	大川市幡保	柳川市六合	筑後市北牟	みやま市瀬	高田調整池	大牟田市甘	藤山調整池	広川町	八女市	八女市立花	三井水道企	筑前町四三	朝倉市	
				(東楡原系)	(出口)	部配水場	配水場	配水場	田配水場	高受水場	木配水池	配水場	配水場	業団大刀洗	嶋配水場	配水場	調整池				
				10/13	10/13	10/12	10/12	10/12	10/12	10/13	10/13	10/13	10/13	10/14	10/14	10/14	10/14	10/14	10/14	10/14	10/14
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
	2	リン及びその化合物	0.002mg/L以下	mg/L	<0.0002	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
	5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	mg/L	<0.0002	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	8	トルエン	0.4mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	mg/L	<0.005	<0.005															
	10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L		<0.04				<0.04	<0.04	<0.04	<0.04								
	13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下	mg/L		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
	14	抱水クロラール	0.02mg/L以下	mg/L		0.001				0.001	0.002	0.003	0.003								
	15	農薬類	1以下		<0.001	<0.001															
	16	残留塩素	1mg/L以下	mg/L		0.48	0.32	0.43	0.36	0.30	0.43	0.36	0.43	0.62	0.30	0.41	0.35	0.34	0.26	0.29	0.31
	19	遊離炭酸	20mg/L以下	mg/L		4.7															
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
	21	メチルロープチルエーテル	0.02mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
	23	臭気強度(TON)	3TON以下		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	27	腐食性(ランゲリア指数)	-1~0		-1.08	-1.10															
	28	従属栄養細菌	2000/mL以下	/mL	8,800	22	0	22	4	0	1	2	2	0	1	6	38	4	2	2	6
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							

令和3年1月

浄水処理工程・配水場水質調査（月例）

検査機関：福岡県南広域水道企業団

検査責任者：水質センター所長 石橋 健二



Table with 21 columns (Project, Water Quality Standard, Unit, Raw Water, etc.) and 51 rows of data including parameters like temperature, bacteria, heavy metals, and nutrients.

	項目	水質基準	単位	原水 (東楡原系)	浄水池 (出口)	柳川市矢加 部配水場	西部配水場	大川市幡保 配水場	柳川市六合 配水場	筑後市北牟 田配水場	みやま市瀬 高受水場	高田調整池	大牟田市甘 木配水池	藤山調整池	広川町 配水場	八女市 配水場	八女市立花 町配水場	三井水道企 業団大刀洗 配水場	筑前町四三 嶋配水場	朝倉市 調整池	
				1/13	1/13	1/12	1/12	1/12	1/12	1/13	1/13	1/13	1/13	1/14	1/14	1/14	1/14	1/14	1/14	1/14	
水質 管理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
	2	リン及びその化合物	0.002mg/L以下	mg/L	<0.0002	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
	5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	mg/L	<0.0002	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	8	トルエン	0.4mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	mg/L	<0.005	<0.005															
	10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L		<0.04					<0.04	<0.04	<0.04	<0.04							
	13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下	mg/L		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
	14	抱水クロラール	0.02mg/L以下	mg/L		<0.001					<0.001	0.001	0.001	0.001							
	15	農薬類	1以下		<0.001	<0.001															
	16	残留塩素	1mg/L以下	mg/L		0.35	0.28	0.35	0.30	0.28	0.33	0.28	0.47	0.49	0.31	0.36	0.33	0.34	0.34	0.31	0.30
	19	遊離炭酸	20mg/L以下	mg/L		4.3															
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
	21	メチルロープチルエーテル	0.02mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
	23	臭気強度(TON)	3TON以下			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
	27	腐食性(ランゲリア指数)	-1~0			-1.24															
	28	従属栄養細菌	2000/mL以下	/mL		22,000	0	8	2	10	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							

