

「大刀洗配水場電気設備更新工事」に係る質問事項への回答

令和5年8月9日

番号	質問事項	回答
1	<p>計装計器盤について</p> <p>盤内機器（水位計、圧力計ディストリビュータ、A/P変換器）は、既設品流用ですので、御支給品と考慮して宜しいでしょうか。</p> <p>本工事に含むものであれば仕様をご教示願います。</p>	<p>盤内機器（水位計、圧力計ディストリビュータ、A/P変換器等）については、既設品流用ではなく、すべて更新となります。</p> <p>既設のディストリビュータ、A/P変換器の仕様は以下のとおりです。</p> <p>○ディストリビュータ 供給電源：AC100V 入力信号：DC4～20mA 出力信号：DC4～20mA</p> <p>○A/P変換器 供給電源：AC100V 入力信号：DC4～20mA 出力信号：オープンコレクタ出力 or 電圧パルス</p> <p>既設機器の仕様等については、企業団HPに掲載している参考図をご参照ください。</p>