

「管理本館付帯設備ZEB化改修電気設備（その1）工事」に係る質問事項への回答

令和5年 9月11日

番号	質問事項	回答
1	・資材納期ですが、発注後4～5ヶ月程掛かります。施工期間180日では難しいと思われます。また、最終工期は7月31日になるのでしょうか。	公告のとおり工期は契約の翌日から180日間になります。
2	・変電設備改造に関して、既存の変電設備メーカーをご指示下さい。弊社は、内外電機もしくは日東工業にて対応を検討しています。	日立製作所です。
3	・全体停電が、ほぼ半日あります。停電時の仮設は必要でしょうか。今回の積算に含まれていません。	日中作業時間の4時間程度の仮設は不要です。
4	・九州電力との契約は、自家消費での契約でよろしいでしょうか。	自家消費です。
5	・補助金事業への書類は、いつの時点での提出になりますか。	令和6年1月31日時点での提出になります。
6	・1階と2階の改修施工が令和6年4月～7月なっています。太陽光関係ケーブルの配線も同様でしょうか。3階更衣室の盤等の取付及び改修施工は、令和5年10月～12月となっています。太陽光関係ケーブルは、12月から1月の機器設置調整時期に、1階も2階も施工したいのですがよろしいでしょうか。	質問のとおり1、2階の施工は可能です。
7	・太陽光パネル設置エリアBですが、天窗が4か所あると思われます。パネルで塞いでよろしいでしょうか。	設計図のとおりパネルで塞いで構いません。