

「No.1～3戻水ポンプ更新工事」に係る質問事項への回答

令和7年6月13日

番号	質 問 事 項	回 答
①	既設ポンプの吸込口径 200A に対して新設ポンプの吸込口径が 150A となっている。吸込側に調整管をつけると吐出位置を変更する必要があるがどうするのか。	新設ポンプの吸込及び吐出口径については、メーカーにより異なる可能性があるため、仕様書記載の口径については参考寸法とします。 既設配管 200A との接続方法等、ポンプ設置に関する詳細については、契約後に受注者との協議により決定します。

「No.1～3戻水ポンプ更新工事」に係る質問事項への回答

令和7年6月11日

番号	質 問 事 項	回 答
①	ケーシングの材質はFC200 相当で問題無いと思うが、FC250 として いるのはなぜか。	FC200 で機能上問題ないのであればFC200 でかまいません。

「No.1～3戻水ポンプ更新工事」に係る質問事項への回答

令和7年6月4日

番号	質 問 事 項	回 答		
①	戻水ポンプ（既設）のメーカー名 及び型式	機器	メーカー名	型式
		No.1	(株)西島製作所	CE 150-26
		No.2	(株)クボタ	SV-JA 204AZA
		No.3	(株)クボタ	SV-JA 204AZA
②	コントロールセンタ（既設）のメーカー名	(株)日立製作所		