

令和7年8月

浄水処理工程・配水場水質調査（月例）

検査機関：福岡県南広域水道企業団

検査責任者：水質センター所長 三池 純子



		項目	水質基準	単位	原水(東榑原系)	浄水池(出口)	西部配水場	柳川市矢加部配水場	大川市幡保配水場	柳川市六合配水場	筑後市北牟田配水場	みやま市瀬高受水場	高田調整池	大牟田市甘木配水池	藤山調整池	広川町配水場	八女市配水場	八女市立花町配水場	三井水道企業団大刀洗配水場	筑前町四三嶋配水場	朝倉市調整池
					8/19	8/19	8/19	8/19	8/19	8/19	8/18	8/18	8/18	8/18	8/20	8/20	8/20	8/20	8/20	8/20	8/20
		気温		℃	28.7	28.7	31.2	32.1	31.0	36.2	33.9	33.9	31.5	32.5	30.0	32.5	35.4	34.5	36.0	33.8	35.8
		水温		℃	27.7	26.6	29.7	29.8	30.0	29.2	29.0	28.5	27.1	28.9	28.0	28.0	27.2	28.5	28.3	27.5	29.3
水質基準	1	一般細菌	100/mL以下	/mL	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと			陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
		大腸菌（MPN）	検出されないこと	/100mL	15																
	3	ｶﾞﾐﾝｼﾞｬﾝ及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003											
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005											
	5	ﾍﾞﾝｼﾞﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
	7	ﾋﾞｾﾞﾙ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001											
	8	六価ｸﾛﾛ化合物	0.02mg/L以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
	10	ｼｬﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｬﾝ	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1											
	12	ﾌｯｿ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10											
	13	矽素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04											
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002											
	15	1,4-ｼﾞﾝｸﾞｷﾛﾍﾞﾝ	0.05mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
	16	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞﾝｸﾞﾛﾛﾍﾞﾝ	0.04mg/L以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
	17	ｼﾞﾝｸﾞﾛﾛﾍﾞﾝ	0.02mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
	18	ﾃﾄﾗｸﾞﾛﾛﾍﾞﾝ	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
	19	ﾄﾘｸﾞﾛﾛﾍﾞﾝ	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L		0.07	0.08	0.08	0.09	0.09											
	22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
	23	ｸﾛﾛﾎﾞﾙﾐ	0.06mg/L以下	mg/L	0.008	0.008	0.011	0.012	0.012	0.015				0.016				0.018			0.020
	24	ｼﾞﾝｸﾞﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
	25	ｼﾞﾌﾟﾛﾓｸﾞﾛﾛﾐﾃﾞﾝ	0.1mg/L以下	mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
	27	総ﾄﾘﾎﾛﾐﾃﾞﾝ	0.1mg/L以下	mg/L		0.013	0.018	0.020	0.020	0.024				0.024				0.028			0.031
	28	ﾄﾘｸﾞﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.003	0.004	0.005	0.005	0.005											
	29	ﾌﾟﾛﾓｼﾞｸﾞﾛﾛﾐﾃﾞﾝ	0.03mg/L以下	mg/L		0.005	0.007	0.008	0.008	0.009				0.008				0.010			0.011
	30	ﾌﾟﾛﾓﾎﾞﾙﾐ	0.09mg/L以下	mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001				<0.001			<0.001
	31	ﾎﾞﾙﾐｱﾐﾃﾞ'ﾋﾄﾞ'	0.08mg/L以下	mg/L		0.002	0.002	0.002	0.003	0.003											
	32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005											
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾐ及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.19	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05											
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.29	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01											
	35	銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005											
	36	ﾅﾄﾘｳﾐ及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	9	10	10	10	10	10											
	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.032	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
	38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	mg/L	7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	39	ｶﾙｼｳﾐ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾐ等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	48	50	50	51	51	52											
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	125	117	123	140	129	125											
	41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02											
	42	ｼ'ｴｽﾐﾝ*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000002	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002
	43	2-ﾒﾂﾙｲﾝﾄﾞﾙﾎﾞﾙ*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001
	44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
	45	ﾌｴﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005											
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	1.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
	47	pH値	5.8以上8.6以下		7.3	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
	48	味	異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常でないこと		濃臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	5度以下	度	6.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	2度以下	度	4.8	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質基準への適合・不適合の判定(基1～51)					—	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

備考：水質基準1～51は水道GLP認定項目であり、水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づき検査を実施

*（4S, 4aS, 8aR）-ﾎﾟﾘﾋﾄﾞﾚ-4, 8a-ｼﾞﾝｸﾞﾛﾌﾗﾝ-4a(2H)-ｵｰﾙ（別名 シｴｽﾐﾝ）

*1, 2, 7, 7-ﾄﾘﾎﾟﾂﾌﾛﾋﾞﾝｸﾞ[2, 2, 1]-ﾌﾞﾛﾝ-2-ｵｰﾙ（別名 2-ﾎﾟﾙｲﾝﾄﾞﾙﾎﾞﾙ）

[illegible]